

別記様式第22

非常コンセント設備試験結果報告書									
試験実施日 年 月 日									
試験実施者 住 所 氏 名									
印									
用途	() 項 ・			延べ面積	m ²	階数	地上 階	地階	階
試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結果	
外 観 試 験	設 置 場 所 等								
	設 置 数	11 階 以 上						個	
		地 下 街						個	
		1 の 階 層 に 設 け る 最 大 個 数						個	
		1 の 専 用 幹 線 に 設 け る 最 大 個 数						個	
	専 用 幹 線							本	
	過 電 流 遮 断 器	設 置 場 所 等			_____				
		種 類			開閉器15A・配線用遮断器20A				
	保 護 箱 等	設 置 場 所 等			床面からの高さ m				
		保 護 箱			_____				
		非 常 用 コ ン セ ン ト の 差 込 み 接 続 器			_____				
		接 地			_____				
	電 源	常 用 電 源			_____				
		非 常 電 源 の 種 別			専用受電・自家発・蓄電池				
	表 示 灯				_____				
機 能 試 験	端 子 電 圧 試 験		最 大				V		
			最 小				V		
備 考									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 結果の欄には、良否を記入すること。
- 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 5 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。