

紀南文化会館ユニバーサルデザイン意見交換会の結果

<日時>

令和6年1月11日（木） 10時30分～12時00分

<場所>

紀南文化会館（田辺新屋敷町1番地）

<出席者>

田辺市身体障害者連盟

和歌山県自閉症協会・田辺市障害児者父母の会

田辺市議会

事務局（障害福祉室・建築課・文化振興課）

紀南文化会館

<次第>

1. 開会
2. 自己紹介
3. 見学会
4. 意見交換会
5. 閉会



【紀南文化会館スロープ付近】

見学会

1. 見学場所及び順路

各所で事務局から説明を行った。

1階展示ホール前→スロープ→2階エントランス→事務所前→2階多目的トイレ
→大ホール→4階小ホール→研修室→和室→展示ホール

意見交換会

紀南文化会館の大規模改修事業の概要について事務局より説明した後、各項目について出席者より意見を伺った。

1. 紀南文化会館の来館・利用頻度

(1) 初めて	なし
(2) 年1回未満(数年に1回)	5名
(3) 年1～2回	1名
(4) 年3～5回	なし
(5) 年6～12回	1名
(6) 年13回以上	なし

※挙手された人のみ。

2. 紀南文化会館までの誘導や案内(展示ホール前)

(1) 1階北側入口(コンビニエンスストア側)付近(歩道等)

- ・コンビニエンスストア側からエレベーター入口へ行くのは危ない。
※歩道が狭く、歩道から扉までの角度が急であり、不整地となっている。
- ・JR紀伊田辺駅前の大通りみたいにしてほしい

(2) 展示ホール前

- ・展示ホール前スペースに車を止められるようにしてほしい。
※3台分の優先駐車スペースを設定しているが、展示ホール等の使用が無い場合は、入口の柵が閉まっており、開けるには紀南文化会館へ連絡が必要。
- ・道路から展示ホール前の敷地へ入る所が反るような感じになるので、車椅子ごとひっくり返りそうになる(展示ホール前の地面で凹凸の個所がある。)

(3) 有料駐車場(市役所・扇ヶ浜)

- ・車で来た時、有料駐車場の料金タワーについて、車両から遠く、お金を入れることができないので使えない。(車椅子の方)

(4) その他

- ・今後、駐車場が整備されるなら優先スペースを確保して欲しい。

3. 2階エントランスまでの誘導や案内（スロープ、エレベーター、階段）

（1）階段

- ・階段に手すりが必要だが、現状の高さは角度に合わせたものなので、人の動きに合わせた高さにしてほしい。

（2）スロープ

- ・車椅子の人は駐車場から文館の敷地まで来るのにかなり時間がかかる上、2階玄関までだとさらに時間がかかる。
- ・距離が長いので、途中で休憩できる平地がほしい。
- ・今は、市役所正面玄関前まで車で送ってもらっている人が多いのでは。
※1階展示ホール前から車椅子を使用し、スロープを通ると2階玄関までに5分以上かかる。
- ・スロープの幅や踊り場が狭い。両手に荷物を持った人や幅の広い電動車椅子も通れるようにしてほしい。
- ・雨が降った時の対策も必要。スロープのところに屋根が欲しい。
- ・スロープを使った際の映像を見せてもらったが、歩いている人の目線であった。車椅子であれば目線の先は壁であり、進行方向を見渡せない。
- ・階段とスロープの手すりにも段差があり、使いにくい。

（3）その他

- ・屋外の床面を降雨時等に滑らない素材にして欲しい。

4. エントランスから大ホールへの誘導や案内（事務所窓口、ホワイエ）

（1）床面

- ・エントランスに段差があり躓きそうな箇所がある

（2）事務所付近

- ・事務所窓口のカウンターが高いので、車椅子の場合、書類を書いたりすることができない。テーブルを置くなどの対応をして欲しい
- ・車椅子の方が見やすい矢印などの案内が無い。

（3）大ホールホワイエ付近

- ・2階に車椅子で行けるのか？

※大ホール2階席は車椅子席の設定が無く、2階席に行くにはホワイエから階段のみとなっている。

5. 2階多目的トイレ（2階大ホール横）

（1）多目的トイレの設置

- ・男性トイレにも多目的トイレを作って欲しい。女性用トイレ入口近くにあるので、男性は利用しづらい。

（2）多目的トイレの仕様

- ・今の多目的トイレは狭い。（4階も）

- ・自動ドアにして欲しい。ただし、障害児者や小さな子どもがいる場合、簡単に扉が開いてしまうと、外に飛び出す場合があるので、配慮も必要。
- ・トイレ内に使い勝手の良い棚が欲しい。

(3) 多目的トイレの案内

- ・多目的トイレの位置がわからないので、看板・表示を壁の女性用マークと並列して設置できないか。
- ・視覚障害の方のために、音声案内が欲しい。

6. 大ホール（客席・車椅子スペース）

事務局より検討中の改修案を説明する。

案) 座席の形状の変更、車椅子席の増設・移設により、座席数を 1,224 席から 1,000 席程度となる。

案) 座席の幅を広くし、高さも上げて立ち上がりやすくする。

案) 座席の前後の距離は変えられないので、座席の背面の形状を変更して、膝前の空間を広くする。

案) 車椅子スペースは、現在の 1 階席後部に加え、1 階中段にも設置する。

案) 車椅子から移乗できるような回転式の座席を中段通路側等に設置する。

案) 中段の車椅子スペース等へは、後部出入口から車椅子で移動できないため、ホール外側の階段に鉛直型昇降機等を設置する。

(1) 車椅子スペース

- ・車椅子スペースの前の柵が壁状であり、高くて舞台が見えにくい。
- ・車椅子スペースが狭いので、前に張り出すような感じで、広くできないのか？
- ・現在の車椅子昇降機が柵より通路側に出ているので、移動時に躓きそうになる。
- ・改修案の鉛直型昇降機は小さくないのか？
- ・東京パラリンピックの会場（国立競技場）のように、車椅子の方と健常者の同行者が一緒に楽しめるように設置して欲しい。

(2) 座席

- ・ホール内が暗いと席が見えづらいので、手すりを立てることができないか？
- ・ホール内の階段部分をスロープにできないか？

(3) 案内

- ・ホールのドアの前などに催事の案内を電光掲示板等で表示して欲しい。

7. 4階周辺（小ホール、研修室、和室）

(1) 小ホール

- ・車椅子の方が舞台に出演するために、昇降機など何らかの方法を考えて欲しい。

(2) 和室

- ・段差があるので、車椅子だと入れないので、取り外しのスロープが欲しい。

(3) 多目的トイレ

- ・ 2階の多目的トイレと同様に狭い。

8. その他

(1) 案内

- ・ 音声案内を設置して欲しい（トイレ、出入口、エレベーターなど。）

(2) トイレ（全般）

- ・ 数を増やして欲しい。
- ・ 洋式トイレを増やして欲しい。

※スペースの関係から、和式トイレを洋式化すれば、トイレの総数が減るが、それでも洋式化を希望される方が多かった。



【意見交換会の様子】