石綿粉塵気中濃度結果速報

送信日:	2021年6月25日			送信枚数:	1　　枚(本状含む)

送付先	株式会社　裏地工務店　　御中
	様

平素は格別のお引き立てを賜りありがとうございます。

下記の件につきまして、本日までの測定結果をお送りさせていただきます。

弊社受付番号	21031803
件名	田辺市庁舎新築に伴う既存建物解体工事

測定点名	測定結果(単位:[f/L])											
				作業中		測定日						
敷地境界　東側(12回目)				49	0.11未満	6月25日						
敷地境界　西側(12回目)				50	0.11未満	6月25日						
敷地境界　南側(12回目)				51	0.11未満	6月25日						
敷地境界　北側(12回目)				52	0.11未満	6月25日						

※測定の結果、本日までのすべての測定点におきまして、環境省の指針値(1f/L)未満でした。
(建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(2014.6))
(※但し、作業中の作業室内についてはこの限りではない。)

株式会社　ネクサス分析センター

住所:〒570-0003　大阪府守口市大日町1丁目3番38号富士林プラザ大日参番館2階オフィス

TEL:06-6916-8555　FAX:06-6916-8556

email:nas@n-nexus.co.jp