

石綿粉塵気中濃度結果速報

送信日:	2021年7月14日	送信枚数:	1 枚(本状含む)
送付先	株式会社 裏地工務店		御中
	様		

平素は格別のお引き立てを賜りありがとうございます。
下記の件につきまして、本日までの測定結果をお送りさせていただきます。

弊社受付番号	21031803
件名	田辺市庁舎新築に伴う既存建物解体工事

測定点名	測定結果(単位:[f/L])							
				作業中	測定日			
敷地境界 東側(12回目)				49 0.11未満	6月25日			
敷地境界 西側(12回目)				50 0.11未満	6月25日			
敷地境界 南側(12回目)				51 0.11未満	6月25日			
敷地境界 北側(12回目)				52 0.11未満	6月25日			
敷地境界 東側(13回目)				53 0.11未満	7月2日			
敷地境界 西側(13回目)				54 0.11未満	7月2日			
敷地境界 南側(13回目)				55 0.11未満	7月2日			
敷地境界 北側(13回目)				56 0.11未満	7月2日			
敷地境界 東側(14回目)				57 0.11未満	7月9日			
敷地境界 西側(14回目)				58 0.11未満	7月9日			
敷地境界 南側(14回目)				59 0.11未満	7月9日			
敷地境界 北側(14回目)				60 0.11未満	7月9日			
敷地境界 東側(15回目)				61 0.11未満	7月14日			
敷地境界 西側(15回目)				62 0.11未満	7月14日			
敷地境界 南側(15回目)				63 0.11未満	7月14日			
敷地境界 北側(15回目)				64 0.11未満	7月14日			

※測定の結果、本日までのすべての測定点におきまして、環境省の指針値(1f/L)未満でした。
(建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(2014.6))
(※但し、作業中の作業室内についてはこの限りではない。)



株式会社 ネクサス分析センター

住所: 〒570-0003 大阪府守口市大日町1丁目3番38号富士林プラザ大日参番館2階オフィス

TEL: 06-6916-8555 FAX: 06-6916-8556

email: nas@n-nexus.co.jp