

石綿分析結果速報

裏地・菅原・丸山特定建設工事共同企業体

御中

株式会社 ネクサス分析センター

住所: 大阪府守口市大日町1丁目3番38号

富士林プラザ大日参番館2階オフィス

TEL:06-6916-8555 FAX:06-6916-8556

email: nas@n-nexus.co.jp

いつもお世話になっております。

ご依頼いただいております下記を試料につきまして、石綿分析の結果が出ましたので

取り急ぎ速報をお送りさせていただきます。

ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます。

受付No.	21031701
件名	田辺市庁舎新築に伴う既存建物解体工事

●分析結果

No.	試料名	分析項目	層 (層別の場合)	アスベストの種類	アスベスト含有率
1	1階 壁材	定性のみ		不検出	—
2	1階 天井材	定性のみ		不検出	—
3	2階 壁材	定性のみ		不検出	—
4	2階 天井材	定性のみ		クリソタイル	検出
5	3階 壁材	定性のみ		不検出	—

