



- 注1: 型式番号、型番の確認は、ベースから外して行って下さい。
- 注2: 交換対象の電池の型番は、U9VL-Jです。
- 注3: 販売時期により住宅用火災警報器の型番が異なるものがあります。

表示銘板貼付例(警報器底部に貼付)

販売元
ヤマトプロテック株式会社

名称	けむピー	型番	YSA-210JP	交換期限	10年
種別	光電式住宅用火災警報器		型式番号	鑑住第18~12号	
型式	電池方式、2種(DC9V、20mA)、自動試験機能付				
設置場所	天井及び壁面天井下				
適合電池					
電池の種類	寿命	メーカー	型番		
専用リチウム電池	10年	Garvan Enterprises Ltd.	U9VL-J		
電池の公称電圧		9V			

名称	けむピー	型番	YAS-310JP	
種別	光電式住宅用火災警報器		型式番号	鑑住第18~12号
型式	電池方式、2種(DC9V、20mA)、自動試験機能付			
適合電池				
指定電池	メーカー		型番	
専用リチウム電池	FDK株式会社		CP-V9J	
	Ultralife Batteries Inc.		U9VL-J	

名称	けむピー	型番	YAS-210AP	
種別	光電式住宅用火災警報器		型式番号	鑑住第18~12号
型式	電池方式、2種(DC9V、20mA)、自動試験機能付			
適合電池				
指定電池	メーカー		型番	
専用リチウム電池	FDK株式会社		CP-V9J	
	Ultralife Batteries Inc.		U9VL-J	

販売元/製造元
ヤマトプロテック株式会社/ヤマトガーバン株式会社

名称	けむピー	型番	YSA-210JP	交換期限	10年
種別	光電式住宅用火災警報器		型式番号	鑑住第18~18号	
型式	電池方式、2種(DC9V、20mA)、自動試験機能付				
設置場所	天井及び壁面天井下				
適合電池					
電池の種類	寿命	メーカー	型番		
専用リチウム電池	10年	Garvan Enterprises Ltd.	U9VL-J		
電池の公称電圧		9V			

名称	けむピー	型番	YAS-310JP	
種別	光電式住宅用火災警報器		型式番号	鑑住第18~18号
型式	電池方式、2種(DC9V、20mA)、自動試験機能付			
適合電池				
指定電池	メーカー		型番	
専用リチウム電池	FDK株式会社		CP-V9J	
	Ultralife Batteries Inc.		U9VL-J	

販売元
株式会社 ダスキン

名称	ダスキン住宅用火災警報器	型番	DKK-K1	
種別	光電式住宅用火災警報器		型式番号	鑑住第19~49号
型式	電池方式、2種(DC9V、20mA)、自動試験機能付			
適合電池				
電池の種類	メーカー		型番	
専用リチウム電池	Ultralife Batteries Inc.		U9VL-J	
電池の公称電圧		9V		

名称	ダスキン住宅用火災警報器	型番	DKK-K1	
種別	光電式住宅用火災警報器		型式番号	鑑住第19~49号
型式	電池方式、2種(DC9V、20mA)、自動試験機能付			
適合電池				
電池の種類	メーカー		型番	
専用リチウム電池	Ultralife Batteries Inc.		U9VL-J	
	FDK株式会社		CP-V9J	
電池の公称電圧		9V		