

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

〇〇年〇〇月〇〇日

田辺市消防長 殿

届出者

住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇-〇〇

氏 名 消防 太郎

電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	〇〇県〇〇市〇〇町〇〇-〇〇		
	名称	〇〇〇〇〇		
	用途	〇〇〇〇		
	規模	地上 〇〇階	地下 〇〇階	延べ面積 〇〇 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	消火器			
※受付欄		※経過欄		※備考

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
 - 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
 - ※印欄は、記入しないこと。

消 火 器 具 点 検 票															
名 称		〇〇〇〇〇						防 火 管 理 者							
所 在		〇〇県〇〇市〇〇町〇〇-〇〇						立 会 者							
点検種別		機 器 点 検		点検年月日		〇〇月〇〇日〇〇 ~ 〇〇年〇〇月〇〇日 (点検実施期間を記入してください。)									
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名		TEL							
		消防 太郎				住所									
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容						
			消 火 器 の 種 別										判 定	不 良 内 容	
			A	B	C	D	E	F							
機 器 点 検															
設 置 状 況	設 置 場 所		〇						〇						
	設 置 間 隔		〇						〇						
	適 応 性		〇						〇						
	耐 震 措 置		/						/						
表 示 ・ 標 識		〇						〇							
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器		①						1	下部に錆付 (1階)	取替え済				
	安 全 栓 の 封		〇						〇						
	安 全 栓		〇						〇						
	使用済みの表示装置		/						/						
	押し金具・レバー等		〇						〇						
	キ ャ ッ プ		〇						〇						
	ホ ー ス		①						1	損傷 (2階)	取替え済				
	ノズル・ホーン・ノズル栓		〇						〇						
	指 示 圧 力 計		〇						〇						
	圧 力 調 整 器		/						/						
安 全 弁		/						/							
保 持 装 置		/						/							
車 輪 (車 載 式)		/						/							
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)		/						/							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具 (その2)

消火器 の 内 部 等 機 能	本・ 体 内 容 筒 等 器 等	本 体 容 器												
		内 筒 等												
		液 面 表 示												
	消滅 火 剤	性 状												
		消 火 薬 剤 量												
	加 圧 用 ガ ス 容 器													
	カ ッ タ ー ・ 押 し 金 具													
	ホ ー ス													
	開 閉 式 ノ ズ ル ・ 切 替 式 ノ ズ ル													
	指 示 圧 力 計													
	使 用 済 み の 表 示 装 置													
	圧 力 調 整 器													
	安 全 弁 ・ 減 圧 孔 (排圧栓を含む。)													
	粉 上 り 防 止 用 封 板													
	パ ッ キ ン													
	サイホン管・ガス導入管													
	ろ 過 網													
放 射 能 力														
消 火 器 の 耐 圧 性 能														
簡 火 用 消 具	外 形													
	水 量 等													
備 考	製造年(〇〇年) 粉末消火器〇〇型													
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名						
器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数									
ABC粉末	4	4	2		2 (取替え済)									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。