

排煙設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名				
用 途	() 項 ・	延べ面積	m ²	
試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
外 観 試 験	排煙機及び給気機	設 置 場 所 等		
		構 造 ・ 材 質	m ² /mm	
		性 能		
		電 動 機 等 と の 連 結	———	
	電動機等	設 置 状 況	———	
		接 地 工 事	種接地	
		配 線	———	
		潤 滑 油	———	
	回 転 羽 根 等		———	
	制御装置等	設 置 場 所		
		制 御 盤	———	
		予 備 品 等	———	
		接 地 工 事	種接地	
		機 能 等	———	
	起動装置	自動起動装置	感知器又は閉鎖型スプリングクラーヘッド	設置場所等
			構 造 等	———
手動起動装置		設 置 場 所 等		
		操 作 部 等	———	
		表 示	———	
排煙口等	防煙区画	区 画 構 成	———	
		構 造		
		規 模		
		可 動 防 煙 壁	———	
	排 煙 口	設 置 位 置 等	———	
		周 囲 の 状 況	———	
		風 道 と の 接 続 構 造 等	———	
給気口等	設 置 位 置 等			
	周 囲 の 状 況		———	
	風 道 と の 接 続		———	
	構 造 等		———	

排煙設備

②

試験項目			種別・容量等の内容										結果				
外観試験	風道	設置場所等	_____														
		構造	_____														
		防火区画の貫通部分	_____														
		ダンパー	_____														
	電源	常用電源	V														
		非常電源の種別	専用受電・自家発電・蓄電池														
耐震措置																	
機能試験	防煙区画															—	
	自動起動装置作動試験	感知器等の作動状況															
		排煙機の作動及び性能状況															
		排煙口の状況															
	手動起動装置作動試験	起動装置の作動状況															
		排煙機の作動及び性能状況															
		遠隔操作の状況															
備考																	

- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 結果の欄には、良否を記入すること。
- 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 5 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。