

連結送水管試験結果報告書  試験実施日      年    月    日  試験実施者  住 所  氏 名																		
用 途		(      ) 項 ・																
延 べ 面 積		m <sup>2</sup>			階 数													
送 水 口		設置位置									設置個数		個					
		種 類																
試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容										結 果			
外 観 試 験	送 水 口	設置場所等	設 置 場 所 等			_____												
			設 置 高 さ			地盤面からの高さ										m		
			表 示			_____												
		機 器	送 水 口 等			_____												
			逆 止 弁 等			_____												
	放 水 口	放水口の設置個数		階													—	
				双口形														
				単口形														
	放 水 口 等	設 置 場 所			_____													
		周 囲 の 状 況 ・ 操 作 性			_____													
		設 置 高 さ			床面からの高さ										m			
		構 造			_____													
		表 示			_____													
	格 納 箱	設 置 場 所			_____													
		設 置 状 況			_____													
周 囲 の 状 況			_____															
材 質 等			_____															
表 示			_____															

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果		
外 観 加 圧 送 水 装 置 の 試 験	放 水 口 等	ホース ・ ノズル	ホース（結合金具を含む。）	———		
			ノズル	———		
			結 合 状 態	———		
		設 置 場 所				
	ポ ン プ	ポンプの仕様	製造者名	定格吐出量	ℓ/min	
				定格全揚程	m	
			型式	製造番号		
		電動機の仕様	製造者名	種別	型電動機	
				定格電圧	V	
			型式	定格電流	A	
			製造番号	出力	kVA	
		ポンプ・電動機	設置状況	———		
			接地工事		種接地	
			配線	———		
			潤滑油	———		
		水温上昇防止のための逃し装置	配管・バルブ類	管の呼び	A	
	オリフィス等		流過口径	mm		
	ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置		逃し配管の高さ	m		
			逃し装置の設定圧力	MPa		
	性能試験装置の配管・バルブ類		———			
呼水装置	材質	鋼板製・合成樹脂製				
	水量		ℓ			
	溢水用排水管	管の呼び	A			
	呼水管	管の呼び	A			
	補給水管	管の呼び	A			
	減水警報装置	フロートスイッチ・電極				
制御装置	設置場所					
	制御盤	———				
	予備品等	———				
	接地工事		種接地			

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
外 観	加 圧 送 水 装 置 を 用 い る も の	ポ ン プ	圧 力 計 ・ 連 成 計	設 置 位 置	—	
				性 能	級	
		起 動 装 置	直 接 操 作 部	設 置 場 所 等	—	
				表 示	—	
		遠 隔 操 作 部	設 置 場 所 等	—		
			構 造	—		
	表 示		—			
	耐 震 措 置				有 ・ 無	
	試 験	配 管 ・ バ ル ブ 類	設 置 状 況		専 用 ・ 兼 用	
			機 器	配 管	A	
材 質				—		
バ ル ブ 類				—		
吸 水 管		—				
耐 震 措 置				—		
電 源		常 用 電 源		V		
		非 常 電 源 の 種 別		専 用 受 電 ・ 自 家 発 電 ・ 蓄 電 池		
高 架 ・ 中 間 水 槽		構 造		—		
		水 量		ℓ		
	吸 水 障 害 防 止 措 置		—			
	給 水 装 置		—			
	耐 震 措 置		—			
機 能 試 験	加 圧 送 水	呼 水 装 置 作 動 試 験	減 水 警 報 装 置 作 動 状 況	底 面 か ら の 高 さ	cm	
			自 動 給 水 装 置 作 動 状 況	—		
			呼 水 槽 か ら の 水 の 補 給 状 況	—		
	装 置 試 験	制 御 装 置 試 験	起 動 ・ 停 止 操 作 時 の 状 況	—		
			電 源 切 替 時 の 運 転 状 況	—		
	試 験	起 動 装 置 試 験 ・ 始 動 表 示 試 験	ポ ン プ の 起 動 状 況 等	—		
			始 動 表 示 の 点 灯 状 況	—		
		ポ ン プ 試 験	運 転 状 況		—	
	※ 締 切 運 転 時 の 状 況		締 切 揚 程	m		
		電 圧	V			

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験	※ 締切運転時の状況	電 流	A		
			※ 定格負荷運転時の状況	定格揚程	m	
		電 圧		V		
		電 流		A		
	※ 水温上昇防止装置試験		逃し水量		ℓ/min	
	※ ポンプ性能試験装置試験		表示値の差		ℓ/min	
	配管耐圧試験		加圧送水装置を用いない配管部分		試験圧力	MPa
加圧送水装置を用いる配管部分			試験圧力	MPa		
総 合 試 験	放 水 試 験	送 水 圧 力		MPa		
		放 水 圧 力		MPa		
		放 水 量		ℓ/min		
	非 常 電 源 切 替 試 験	自 家 発 電 設 備		————		
		蓄 電 池 設 備		————		
備 考						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。
- 3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成9年消防庁告示第8号)に適合している旨の表示が付されているもの又は設置前検査が行われたものにあつては、省略することができる。
- 4 結果の欄には、良否を記入すること。
- 5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 6 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。